



TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR

**GUDIKATUR DR.
DEBORAH MIFSUD ATTARD**

Seduta tad-19 ta' Settembru, 2013

Talba Numru. 851/2009

Martin Schembri

Vs

Korporazzjoni Enemalta

It-Tribunal,

Ra l'avviz fl-ismijiet premessi pprezentat fis-7 ta' Ottubru, 2009 fejn l-attur talab sabiex il-Korporazzjoni konvenuta thallas lill-attur is-somma ta' elfejn hames mijja u hmistax-il ewro (€ 2,515) bhala hlas ta' danni li soffra l-attur meta gratlu hsara u nharqulu household appliances f'daru u ciee fil-fond 47, Awrrora , Triq Bronja Zurrieq ikkagunata unikament mill-Enemalta u peress illi naqset thallas id-danni meta nterpellata kellha ssir din il-kawza.

Il-Korporazzjoni Enemalta kkontestat il-kawza.

Xehed l-attur permezz ta' affidavit fejn spjega illi huwa soffra hsara fl-appliances u apparat fid-dar tieghu . Dan

gara meta kien hemm qtugh tal-elettriku imbagħad gie kurrent elettriku qawwi hafna u saret hsara f'diversi appliaces u apparat li elenka liema hsara tammonta għal elfejn hames mijha u hmistax il ewro (€ 2,515). Filfatt il-qtugh fl-elettriku gara minhabba li l-Enemalta kellhom *fault fil-power station* u filfatt il-Korporazzjoni konvenuta kitbet f'dan is-sens f'dokument li gie pprezentat u mmarkat bhala dok MS3. L-attur qabbar bniedem tekniku li ccertifika li l-affarijiet gralhom hsara irreparabbi minhabba vultagg qawwi ta' elettriku li dahal fihom liema dokument gie pprezentat u mmarkat MS4.

Ix-xhud spjega illi t-television litteralment qabad u beda hiereg in-nar minnu u kieku ma kinux id-dar kienet taqbad id-dar kollha. Spjega illi minhabba l-instabbilta fl-elettriku kelli jinstalla *stabilizer*. Din ma kinitx l-ewwel darba li gratlu izda d-darba l-ohra l-ispejjeż kienu inqas ma fittix għalihom. Il-hsara fl-appliances tal-attur giet ikkonfermata bil-gurament mit-technician Robert Mifsud li pprezenta affidavit fis-6 t'Otturbu, 2010. F'xhieda ulterjuri l-attur spjega illi l-ilmenti tieghu għamilhom diversi drabi lill-Korporazzjoni Enemalta izda qatt ma nstabett soluzzjoni għalihi. Imbagħad kienet inharqitlu s-salvavita u l-main switch ta' wara l-bieb u l-Enemalta kienet bagħtet foreman biex iwahhal recorder sabiex jirrekordja l-kurrent u l-vultagg għaddej fid-dar tal-attur. Il-foreman Joseph Formosa verbalment kien qal lill-attur personalment illi l-vultagg kien daqsxejn għoli izda meta l-attur mar id-distrett qalulu li r-readings kien normali u stabbli pero ma riedux jghatuh kopja tar-readings.

Xehed il-foreman Joseph Formosa li kkonferma li kien hu li mar jaqra r-readings mid-dar tal-attur pero spjega illi hu ma kellux il-komputu li jivvaluta jekk il-vultagg kienx għoli jew le dak kien komputu tal-Inginier pero meta qrah hu r-reading deherlu illi kien fuq in-naha tal-gholi. Filfatt l-Inginier iddecieda li jbaxxi ftit il-vultagg u jerga jinqara r-reading. Fit-tieni reading il-vultagg kien verament baxx.

Xehed l-Assistant Manager fis-sezzjoni tad-Distribution fi hdan il-Korporazzjoni konvenuta li l-professjoni tieghu hija dik ta' Inginier. Xehed illi kien jaf bl-incident u wara li saret

investigazzjoni jaf illi I-Customer Care kienet kitbet lill-attur u nfurmatu illi I-Enemalta ma kinitx responsabbi ghal hsara li garrab. Meta investigga x'kien qed jigri fit-triq tal-attur huwa sab illi d-domanda kienet naqset b'erbghin fil-mija u meta jigri hekk jghola I-vultagg. Mill-investigazzjoni sab illi I-vultagg kien jinstab *within the upper limit* u ghalhekk kien baxxieh. Hu spjega kif I-Enemalta għandha *bandwidth* u I-vultagg kien *within the bandwidth* izda mal-*upper limit*. Meta baxxieh gabu lejn in-nofs tal-*bandwidth*. F'xhieda sussegwenti spjega illi s-suspension tas-supply sar minhabba *shedding* da parti tal-power station.

Xehed ukoll John Chircop li huwa Inginier u Assistant Manager gewwa Delimara Postage li qal illi fil-gurnata li kien hemm *suspension tas-supply* kien ittripja il-generator *tal-steam turbine three* gewwa I-Power Station. Konsegwenza ta' dan naqset I-energija f'daqqa u sabiex wiehed jagħmel tajjeb għal dan in-nuqqas ikum hemm *automatic load shedding* sabiex jinħoloq bilanc bejn il-produzzjoi u d-domanda tal-elettriku. Jekk ma jsirx hekk tista' tikkolassa s-sistema kollha. Is-sistema tax-*shedding* issir awtomatikament meta jmur *generator* jew turbina. Qal illi kuljum isir *test* fuq it-turbini u dak inhar tal-incident it-turbina ghaddiet mill-*function test* u hadd ma setgha jippreveni dak li gara.

It-Tribunal hatar lill-Professur Joseph Agius sabiex jagħmel I-accessi mehtiega jagħmel seduti u jirrelata dwar il-kaz. Liema inkarigu gie accettat, konkjuż u mahluf fil-25 ta' Frar, 2013. Ir-relazzjoni titratta I-inkiesta li saret mill-perit tekniku rigward il-hruq u I-hsarat li sehhew f'diversi apparati elettrici domestici, li jappartjenu lill-attur. Skond l-attur, wara li I-ewwel kien hemm qtugh fil-provvista elettrika tal-Korporazzjoni Enemalta, aktar tard, hekk kif il-provvista elettrika bdiet tigi restorata, zviluppa kurrent qawwi hafna, li kagħu tieghu sarulu hruq u hsarat f'diversi apparti domestici. Infatti, I-hruq u I-hsarat fl-apparat tal-attur gew ikkawzati minn *voltagg eccessiv* magħruf bhala 'over voltage' li jigi mahluq kawza ta' 'switching operations', illi jsiru fuq il-provvista tal-ellettriku tal-Korporazzjoni Enemalta. L-imsemmija 'switching operations', jinkludu, I-ezercizzju tal-'load shedding', kif

ukoll dik tar-'*restoration of supply*'. Dawn iz-zewg ezercizzji kienu originaw fil-Power Station ta' Delimara fis-17 ta' Mejju, 2008.

Skond il-perit tekniku l-okkorrenza ta' dan l-incident u l-kundizzjonijiet illi tahthom issuccieda, jissuggerixxu nuqqas ta' manutenzjoni sufficienti tal-impjant flimkien ma' nuqqas ta' ippjanar serju ghar-rigward ta' '*spare generating capacity*' u tal-utilizzar tal-'*interconnector* bejn iz-zewg Power Stations. Ma jirrizultax li kien hemm ebda difett fl-installazzjoni elettrika tad-dar jew fl-apparat tal-attur li jwasslu ghall-hsarat li garbu. Il-hruq gie kawzat minn kurrenti qawwija li zviluppaw fihom minhabba l-'*over voltages*' jew il-'*voltage surges*' impost u li gew iggenerati u li gew imposti u li gew iggenerati waqt il-'*load shedding*' jew is-'*supply restoration*' li originaw minn-naha tal-Enemalta. Jidher illi l-'*over voltages*' li zviluppaw kienu bizzejjed severi li sahansitra anki l-*voltage stabilizer* li qieghed jipprotegi l-apparati inharaq ukoll. U ghalhekk il-hsarat huma attribwibli lil-Korporazzjoni konvenuta.

Skond it-talba tal-attur, il-kumpens li għandu jithallas għad-danni sofferti jammonta għal elfejn hames mijha u sbatax-il ewro u tlieta u disghin centezmu (€2,517.93). Pero għalkemm l-apparati imsemmija setghu kienu f'ordni operabbi tajba, meta sehh l-incident, il-valur reali tagħhom u d-dannu soffert irid jigi stmat fir-rispett tad-data tal-incident u għalhekk il-kumpens ikun inqas mill-prezz li hallas l-attur minhabba *depreciation*.

Għalhekk it-Tribunal huwa tal-fehma illi mal-kumpens tal-apparat suggerit mill-espert tekniku u ciee tal-ammont ta' disgha mijha u tmienja u sittin ewro u sitta u sebghin centezmu (€968.76) għandu jizzied ukoll l-ammont ta' tlieta u disghin centezmu (€93.17).

Għal dawn il-motivi it-Tribunal jaqta u jiddecidi billi jilqa' t-talba attrici u jikkundanna lill-Korporazzjoni Enemalta thallas lill-attur is-somma ta' elf u wiehed u sittin ewro u tlieta u disghin centezmu (€1,061.93) lill-attur mill-imghax mid-data tal-prezentata sad-data tal-pagament effettiv.

Kopja Informali ta' Sentenza

Bl-ispejjez tal-kawza inkluz l-ispejjez tal-perit tekniku jkunu
a karigu tal-Korporazzjoni konvenuta.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----