

20 ta' Frar, 1960

Imhalef:—

Onor. Dr. W. Harding, C.B.E., K.M., B.Litt., LL.D.

Il-Pulizija

*versus.*

Antonio Sammut

**Responsabbiltà Kriminali — Impjegat.**

*Il-prinċipal li jhaddem in nies miegħu b'ies jagħmlulu xi xogħol hu mhux biss fid-dover li jiffornixxi lill-impjegat tiegħa mezzi ossija strumenti tax-xogħol ta' xorta tali li j'stghu jintużaw b'sikurezza, imma wkoll id-dover li jteħu l-miżuri kollha raġjonevoli sabiex tkommi dawk il-mezzi jew strumenti kontinwament ji staj ta' sikurezza.*

Il-Qorti:— Rat l-att tar-rinviju tal-Attorney General tat-13 ta' Novembru 1959, wara l-attijiet tal-kumpilazzjoni fl-ismijiet fuq imsemmiġja, sabiex il-Qorti Kriminali tal-Magistrati ta' Malta tiddeċidi fuq l-imputazzjoni talli fit-18 ta' Settembru 1959, għall-habta tal-4.00 p.m., l-imputat, bħala sid u persuna responsabbli għat-tħaddim ta' "generator" għall-qtugħ tal-blat fil-barriera magħrufa bħala

“tal-Gvern”, limiti ta’ Hal Kirkop, b’nuqqas ta’ hsieb, bi traskuraġni, jew b’nuqqas ta’ tharis tar-regolamenti, ikkaġuna l-mewt ta’ Alfred Farrugia, ta’ 25 sena;

Rat l-attijiet tal-kumpilazzjoni fl-ismijiet fuq irs-semmija;

Rat is-sentenza ta’ dik il-Qorti tad-29 ta’ Diċembru 1959, li biha sabet lill-imputat hati talli b’nuqqas ta’ hsieb, bi traskuraġni, jew b’nuqqas ta’ hila fl-arti jew professjoni tiegħu, jew b’nuqqas ta’ tharis tar-regolamenti, ikkaġuna l-mewt ta’ Alfred Farrugia; u kkundannatu għall-multa ta’ £50;

Rat ir-rikors tal-imputat fol. 61, li bih hu appella mis-sentenza fuq imsemmija, u talab li tiġi revokata u li hu jigi assolt;

Trattat l-appell;

Ikkunsidrat;

Mill-provi jirriżulta li l-imputat kien sid il-barriera, li fha hu kellu generatur e’ettriku biex jattiva muturi għall-qtuġh ta’ ġebel. Certu Alfred Farrugia kien impjegat mal-imputat jaħdem f’dan ix-xogħol. Fil-jum imsemmi fiċ-ċittazzjoni dan Farrugia, waqt li kien hekk jaħdem, rifes l-“earth wire”, li minhabba “short circuit” kellu l-kurrent fuqu, ha “shock”, u miet;

Irriżulta wkoll mill-provi akkwiziti għall-proċess li dan l-“earth wire” kien maqtuġh f’diversi bnadi, speċjalment mal-muturi. Il-qtuġh tal-“earth wire” ma kienx dovut għal xi fattur imprevist, imma kien l-effett tax-xorta tax-xogħol, li kien jinneċessita illi l-muturi u s-“circular saws” jitressqu kontinwament minn banda għall-oħra;

L-espert nominat mill-Ewwel Qorti sab illi fis-switch No. A1 kien hemm “short circuit”, u bil-berqa tax-“short circuit” mal-kaxxa tal-ħadid tas-switch il-fili għamlu kuntatt mal-“earth”, u b’hekk il-kurrent ta’ 220 volts mar fl-

"earth", u mill-"earth", peress li kien maqtugh, f'lok ma gie assorbit, mar go gisem Farrugia u qatlu;

Fir-relazzjoni tiegħu l-espert kien gie għall-konklużjoni li l-incident kien, kif sejjahlu hu, disgrazzja aċċidentali, u li għalhekk ("ipsis verbis") hu ma seta' jitfa' htija fuq hadd;

Il-motiv li ddeterminaħ jigi għal din il-konklużjoni kien dak premess għaliha, bil-kliem "Li kieku ma saretx il-ħsara tal-wires fil-kaxxa tas-switch, ma kienx jigri dak li ġara";

Issa, din il-konklużjoni, kif motivata, kienet manifestament erronea; għaliex hu ovvju li l-"earth wire" hu preskritt appuntu biex jigu evitati l-konsegwenzi ta' "short circuits" simili. Kieku ma jigri xejn anormali fit-trasmisjoni tal-kurrent, allura ma hemmx bżonn il-prekawzjoni tal-"earth wire"; imma dan hu kollokat appuntu sabiex jassorbixxi dak il-kurrent, li jigi devijat minħabba evenienzi simili. Hu nsostenibbli li wieħed jgħid illi l-każ kien ortuwitu, għax, kieku ma vverifikax ruħu dak ix-"short circuit", ma kien jigri xejn; għaliex l-"earth wire" qiegħed hemm, u għandu jkun hemm fi stat regolari, preċiżament biex ma jigri xejn, non ostante li jkun hemm "short circuit";

F'dan il-każ kien hemm iċ-ċirkustanza bażilari li l-"earth wire" kien maqtugh f'diversi bnadi — haġa li l-imputat ma setgħax ma jkunx jaħ biha, u li hi manifestament perikoluża. Aktar tard, fl-iżvolgiment proċesswali quddiem l-Ewwel Qorti, l-espert fil-fatt immodifika l-konklużjoni tiegħu; għaliex, fil-kors tax-xhieda tiegħu tas-7 ta' Novembru 1959 fol. 36, hu qal hekk:— "Kieku l-"earth" kien regolari, non ostante l-ħsara li kien hemm fil-"wiring", liema ħsara kkagunat ix-shock elettriku li ġieb il-mewt ta' Alfred Farrugia, id-disgrazzja kienet tiġi evitata";

Fil-21 ta' Novembru 1959 il-perit reġa' gie eskuss, u rrikonoxxa dak li kien qal fix-xhieda tiegħu preċedenti, billi qal hekk, fol. 49 tergo:— "Jekk l-"earth" ikun tajjeb, il-kurrent ma għandux jinħass", zied jgħid (ibidem):—

“Kieku l-“earth” kien regolari, il-kurrent kien j̄ntilef u ma kien j̄igri xejn”;

Dan juri biċ-ċar li kien il-fatt li l-“earth wire” kien maqtuġh li kien kaġun tal-mewt ta' Farrugia;

Fix-xhieda tiegħu quddiem din il-Qorti l-espert elabora pont ieħor, u qal li, anki jekk l-“earth wire” ma jkunx maqtuġh, jista' jkun li, minhabba f'xi sadid, ikun hemm dik li tissejjaħ “high resistance”; u allura min jirfes l-“earth” jieħu shock tas-“short circuit” anki jekk l-“earth” ma jkunx maqtuġh. Iżda, jekk wieħed japprofondixxi taj-jeb din l-aħħar xhieda tal-espert, isib li verament hu kien qiegħed jaċċenna għal possibbiltà merament spekulattiva. Hu ma kkonstatax li fil-fatt, f'dan il-każ, kien hemm din il-“high resistance”, imma qal biss li fil-użu f'post espost jista' jitrabba s-sadid, u jista' jkun hemm bħala konsegwenza dik ir-reżistenza għolja. U għalhekk, anki f'din ix-xhieda tiegħu l-espert reġa' sostanzjalment irritorna għal dak il-kien qal qabel, u qal hekk:— “L-“earth” hu neċessarju biex tevita x-shocks; fil-każ li għandna, l-“earth” hu neċessarjissimu; u jekk jinqata', jista' jwassal għal konkluzjoni fatali. F'din l-installazzjoni kien hemm hafna “earth” maqtuġh”;

Għalhekk, din iċ-ċirkustanza tal-“high resistance” ma tistax topera bħala diriment; għaliex, kif ingħad, altru li wieħed jgħid li f'din l-installazzjoni partikulari, u f'dak il-wire li rifes Farrugia, kien hemm fil-fatt, bħala naġa pożittivament aċċertata, din ir-reżistenza għolja, u altru li wieħed jgħid li, in teorija, jista' jagħti l-każ li minhabba s-sadid li jiġi mill-fatt li l-installazzjoni qegħdha fil-beraħ jista' talvo'ta jkun hemm din ir-reżistenza. Il-Qorti ma tistax tinjora l-fatt pożittiv u ndubitat li l-“earth wire” kien maqtuġh, u l-konsiderazzjoni, affermata ripetutament mill-espert li xejn ma kien j̄igri kieku l-“earth” kien regolari, għax dan kien jassorbixxi x-shock; u ma tistax il-Qorti tabbanduna l-gudizzju tagħha għal fattur aċċennat merament bħala possibbiltà astratta;

Barra minn hekk, jekk il-fatt li l-installazzjoni tkun fil-beraħ jista' jgħib is-sadid, li mbgħad jipproduċi din il-

"high resistance", dan jista' jfisser ukoll li l-imputat kellu l-obligu ta' attenzjoni aktar biex jara li ma jkunx hemm lok għal din il-"high resistance", jew biex tiġi rimeđjata. Anki jekk biex tinsab din il-"high resistance" teńtieġ l-opera ta' espert u ta' strumenti speċjali, kien dejjem dover tal-imputat li jara li din l-opera tintervjeni; għaliex hi haġa konoxxuta minn kulhadd li installazzjoni elettrika, meta tkun fil-beraħ; tiddeterjora aktar malajr, u trid normalment attenzjoni akbar minn installazzjoni li tkun interna. Dan apparti dejjem ir-rifless deċiziv li din il-"high-resistance" giet aċċennata bħala possibbiltà, u mhux aċċertata bħala fatt pozittiv li effettivament irrikorra f'dan il-każ partikulari;

Gie anki addott mid-difża, bħala mezz skriminanti, il-fatt li s-"circuit breaker" awtomatiku ma ffunzjonax, għax, kieku ffunzjona, il-kurrent ma kienx iġhaddi. Però, lanqas dan l-argument ma hu validu. L-ewwelnett, skond l-espert, is-"circuit breaker" ma hademx, jew għax ma kienx issettjat tajjeb, jew għax it-"time-leg" ma kienetx issettjata tajjeb. It-tieni, kienet x'kienet ir-raġuni l-għaliex dan is-"circuit breaker" ma hademx, ċert hu li kif iġhadd diġà fuq, l-"earth wire" hu bżonnjus appuntu bħala "l'ultima tavola di salvezza" f'każ ta' evenjenzi simili;

Bil-provizzjoni ta' "earth" regolari jiġi aċċertat li, jiġri x'jiġri fit-trasmissjoni tal-kurrent b'mod li din tmur fejn ma għandhiex tmur, il-kurrent jiġi assorbit mill-"earth", u mhux minn bniedem b'konsegwenzi fatali. Għalhekk ma hix difża dik li biha jingħad li, kieku hadem is-"circuit breaker", ma kien jiġri xejn; għaliex kontra dak ir-rifless hemm l-ieħor li, anki bin-nuqqas tas-"circuit breaker" b'kollox, xejn ma kien jiġri lil Farrugia kieku kien hemm "earth" regolari, u mhux "earth" maqtuġħ;

Mela mill-provi jidher dan, li Farrugia miet waqt li kien qed jagħmel ix-xogħol lilu desinjat, u mhux xogħol barrani li qabad hu minn jeddu; li hu miet għax gie fatalment kolpit minn meżzi ossija strumenti li kien fornietu l-imputat, bħala padrun tiegħu, għax-xogħol li ddestinalu; li Farrugia ma għamel xejn barra mix-xogħol tiegħu, u sen-

jatament ma għamel xejn li għbed fuqu temerarjament il-perikolu; u li miet minhabba li kien maqtuġh l-“earth wire”, li kien obligu tal-imputat li jara li kien sewwa u mhux maqtuġh. Infatti, anki apparti ligijiet speċjali, hi materja li tista' tiġi aġevolment indotta mill-prinċipji ġenerali dwar il-kolpa akwiljana, li l-padrin għandu l-obligu li juża l-kawteli kollha sabiex jimpedixxi li l-ħaddiema addetti għax-xoġhol tiegħu ma jsofrux infortunji, u għandu l-obligu li jiffornixxi l-ħaddiema bil-mezzi kollha li ma jkunulhomx ta' ħsara. L-obligu tal-padrin ġie sewwa espress fis-sentenza tal-Qorti ta' Genova riportata fil-“Giurista”, 5, 211, b'dawn il-kliem:— “Il-padrone deve preservare i suoi operai non solo dai pericoli necessari, ma anche dai probabili, sia rimuovendo il pericolo dipendente da certe condizioni di località in cui debbono manovrare gli operai, sia esercitando una continua ed efficace sorveglianza”;

Anzi l-Qorti tirri'eva li l-imputat kellu mhux biss id-dover li jiffornixxi “ab initio” lill-impjegat tiegħu Farrugia mezzi ossija strumenti tax-xoġhol ta' xorta tali li setgħu jintużaw b'sikurezza, imma kellu anki d-dover li jieħu l-miżuri kollha raġjonevo'li sabiex iżomm daww il-mezzi jew strumenti kontinwament fi stat ta' sikurezza. Jingħad fil-Halsbury, Laws of England, 2nd edition, Vol. 23 p. 575, b'citazzjoni ta' awtoritajiet fin-nota (e) in kalce:— “It is the duty of a master to provide safe tackle and appliances for his servants, and in ordinary cases to take reasonable care to keep them so”;

Għalhekk, f'dan il-każ l-imputat kellu mhux biss id-dmir inizjali li jipprovdi “earth wire” regolari, imma wkoll id-dmir li jara li dak l-“earth wire” jiġi miżmum fi stat regolari u mhux maqtuġh f'diversi bnadi;”

Jista' anki jizdied li jirrikorri effikaċement għall-integrazzjoni tar-reat addebitat lill-imputat l-element tal-prevedibbiltà ġenerika; għaliex il-provizjoni tal-“earth wire” hi haġa nota għal kulħadd bħala prekawzjoni, u hu risaput li l-prevedibbiltà, fil-każ ta' kolpa fil-penal, hi, kif

jesprimi ruħu l-Maino, comm. art. 371, para. 1622, dik "propria della comune degli uomini"; kif inhi haġa ugwalment nota għal kulhadd li l-"earth" qiegħed hemm għal evenjenzi anormali, u li l-"earth" maqtuġħ hu inutili u perikoluż. Kollox juri, għalhekk, li kien hemm mill-parti tal-imputat dak ir-"reckless disregard for the safety of others" li jgħib in-negliġenza kriminali (Archbold, *Crim. Pleading*, 1959 edition, p. 962, § 2520; Ugo Conti, comm. art. 371, para. 93);

Għal dawn il-motivi;

Tiddeċidi;

Billi tirrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata.

---

---